



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.5/7; почтовый адрес: 107078, 1-й Басманный пер., Москва, д. 6, стр. 4
Телефон: (495) 629-55-06 E-mail: info@cntr.gosnadzor.ru <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

142400, Московская область. Ногинский район,
город Ногинск, улица Советская, дом 57.
(место составления)

17 октября 2017 г.
(дата составления)
15 часов 00 минут
(время составления)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 3.1-2875пл-П/0969-2017
об устранении выявленных нарушений**

Выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Короленко В.Г. с углублённым изучением иностранного языка», Л.С. Бедрединовой

(полное наименование организации, инициалы и фамилия руководителя)

по результатам проведения плановой выездной проверки составлен акт проверки от 17.10.2017 № 3.1-2875пл-А/0969-2017.

На основании ст. 17 Федерального закона от 17.03.2016 г. № 753-пр «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» МБОУ «СОШ №2 имени Короленко В.Г.»

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписывается устранить следующие нарушения в установленные для этого сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Не прошел проверку знаний, ответственный за электрохозяйство, в комиссии органов госэнергонадзора	ПТЭЭП п. 1.4.28	17.01.2018
2.	Отсутствует график (план ППР) для очистки светильников, осмотров и ремонтов сети электрического освещения	ПТЭЭП п. 2.12.12	17.01.2018
3.	Отсутствует распорядительный доку-	ПТЭЭП п. 1.8.2	17.01.2018

	мент по разделению обязанностей электротехнологического и электротехнического персонала		
4.	Отсутствует инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию	ПТЭЭП п. 1.8.1	17.01.2018
5.	Отсутствуют на предохранителях и (или) у предохранителей присоединений надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки в ВРУ-0,4кВ	ПТЭЭП п. 2.2.20	17.01.2018
6.	Нарушено требование хранения полимерных материалов (диэлектрические перчатки), находящиеся в эксплуатации ВРУ-0,4кВ	ИПиИСЗ п. 1.3.3	17.01.2018
7.	Не проводятся в установленные сроки эксплуатационные электрические испытания диэлектрических перчаток	ИПиИСЗ приложение 7	17.01.2018
8.	Отсутствует отметка о проверке на электрической схеме (должна проверяться не реже 1 раза в 2 года) в ВРУ-0,4кВ	ПТЭЭП п. 1.8.5	17.01.2018
9.	К одному болту присоединено более двух заземляющих проводников электрооборудования в помещении пищеблока	ПТЭЭП п. 1.7.2; ПУЭ п. 1.7.139, Гост 10434-82 п.2.1.12	17.01.2018
10.	Отсутствует у розеток 220В заземляющий контакт, в помещении пищеблока	ПТЭЭП п. 1.7.2; ПУЭ п. 1.7.149	17.01.2018
11.	Не заземлен металлорукав кабеля кипятильника, в помещении пищеблока	ПТЭЭП п. 1.7.2; ПУЭ п. 1.7.76	17.01.2018
12.	Не заземлен металлорукав кабеля мясорубки, в помещении пищеблока	ПТЭЭП п. 1.7.2; ПУЭ п. 1.7.76	17.01.2018
13.	Не заземлен металлорукав кабеля раздачи, в помещении пищеблока	ПТЭЭП п. 1.7.2; ПУЭ п. 1.7.76	17.01.2018
14.	Не заземлено оборудование раздачи, в помещении пищеблока	ПТЭЭП п. 1.7.2; ПУЭ п. 1.7.76	17.01.2018
15.	Отсутствует у розеток 220В заземляющий контакт, в коридоре 1 этажа	ПТЭЭП п. 1.7.2; ПУЭ п. 1.7.149	17.01.2018

Вы имеете право в течение 15-дневного срока с даты получения настоящего предписания в письменной форме представить в Центральное управление Ростехнадзора возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

За невыполнение в срок законного предписания Центрального управления Ростехнадзора законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

О выполнении настоящего предписания в срок до 17.01.2018 года уведомить Центральное управление Ростехнадзора.

Предписание выдал(и):

Государственный инспектор межрегионального
отдела государственного энергетического надзора
Центрального управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному
надзору



Минин С.Б.

(подпись проверяющего)

Первый экземпляр предписания для исполнения
получил и с его содержанием ознакомлен:

Бедрединова Лариса Станиславовна – директор МБОУ
«СОШ № 2 имени Короленко В.Г.»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)

